

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

EREDETI TERMÉKEK								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
47	71-010-2.7-0143219	L2 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1408 RD; 8W / 720lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 115mm, működtetővel Csz:4804	3	db	3462	7142	10386	21426
48	71-010-2.7-0143226	L3 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1415 RD; 15W / 1350lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 175mm, működtetővel Csz:4810	2	db	5440	7142	10880	14284
49	71-010-4.5-0000001	L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárta, LED-es kivitelben V-TAC VT-60246; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel	30	db	10879	7142	326370	214260
50	71-010-11.5-0000004	L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC VT-808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K). fehér. IP20	9	db	7418	7142	66762	64278
51	71-010-11.5-0000005	L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben KANLUX 18W IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 30948	4	db	10879	7142	43516	28568
Munkanem összesen:							457914	342816

HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK								
Követő termék	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen		
L2 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-12W-ALU 950lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 115mm, működtetővel	3	db	3462	7142	10386	21426		
L3 lámpatest Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben AVIDE ACSMNW-R-18W-ALU / 1490lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), átm: 175mm, működtetővel	2	db	5440	7142	10880	14284		
L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárta, LED-es kivitelben V-TAC SKU 2160246; 45W / 4950lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K), 595x595mm, működtetővel	30	db	10879	7142	326370	214260		
L4 jelű lámpatest Falon kívüli, beltéri, mennyezeti lámpák elhelyezése, LED-es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC SKU 21808 PIR; 12W LED-es lámpatest, semlegesfehér (4000K). fehér. IP20	9	db	7418	7142	66762	64278		
L5 jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben 32948 Kanlux BENO 18W NW-L-SE GR IP54 falon kívüli Led lámpatest, beépített mikrohullámú mozgásérzékelővel, 4000K, Cikkszám: 32947	4	db	10879	7142	43516	28568		
Munkanem összesen:							457914	342816

NAGY KÁLMÁN e.v.
 5440 Kunszentmárton, Hegyfok K. u. A9.
 tervező, energetika tanúsító
 műszaki ellenőr, műszaki vezető
 Adószám: 74007721-1-36
 Számlaszám: 11773456-01260836
 Nyilvántartási szám: 52488937