

## NYILATKOZAT - MŰSZAKI AJÁNLAT

Alulírott Pergel Lajos, mint Pelaproject Kft. (székhely:2724 Újlengyel, Petőfi S.u.48.) képviselője a Szociális Ellátási Központ épületének energetikai korszerűsítése TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 tárgyú közbeszerzési eljárás keretében

### nyilatkozom

hogy a műszaki leírásban, **árazatlan költségvetésben** foglaltakkal kapcsolatban az **ajánlatkérő által meghatározott** műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal **egyenértékű műszaki tartalmat** (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani.

Ezen tétel(ek) vonatkozásában **csatoljuk** továbbá **azon igazolásokat**, amely(ek) alapján az egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható.

Kírárásban szereplő tételek	Szállított tételek	Egyenértékűség vagy előnyösebb tulajdonság	
		Daikin	Panasonic
<p>EWYT021CZI-A1 Daikin Léghűtéses R32-es inverteres hőszivattyús osztott folyadékhűtő, beltéri egység, csak EWYT-CZO egységgel együtt</p> <p>EWYT021CZO-A1 Daikin Léghűtéses R32-es inverteres hőszivattyús osztott folyadékhűtő, kültéri egység, csak EWYT-CZI egységgel együtt</p>	<p>Panasonic UX12HE8/SXC12H9E8</p>	<p>-1 hűtőkör -hiba esetén nincs fűtés -leolvasztási ciklusban nincs fűtés</p>	<p>-2 hűtőkör -hiba esetén az egyik átveszi a másik szerepét -finomabb szabályozhatóság a 2 hűtőkör miatt - a finomabb szabályozhatóság miatt kedvezőbb villamos energia fogyasztás - a névleges fűtő teljesítményt -15oC-on csak hőszivattyúval állítja elő, NEM használ segéd fűtő elemet -a leolvasztási ciklusban amíg az egyik gép olvaszt addig a másik fűt</p>

Újlengyel, 2023. 10. 19.



Pergel Lajos  
Pelaproject Kft.

A kérelem alapján a termék cseréjét jóváhagyom és engedélyezem.

**PELAPROJECT KFT.**  
2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.  
Cégjegyzékszám: 13-09-198910  
Adószám: 26696353-2-13  
Banksz.: 11736006-21465033

 **DECONIM Kft.**  
400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 41.  
Adószám: 14123245-2-15  
Cg.: 15-09-079377  
Bank: 10918001-00000104-59700000

Lencsés Péter  
műszaki ellenőr

## NYILATKOZAT - MŰSZAKI AJÁNLAT

Alulírott Pergel Lajos, mint Pelaproject Kft. (székhely:2724 Újlengyel, Petőfi S.u.48.) képviselője a Szociális Ellátási Központ épületének energetikai korszerűsítése TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 tárgyú közbeszerzési eljárás keretében

### nyilatkozom

hogy a műszaki leírásban, **árazatlan költségvetésben** foglaltakkal kapcsolatban az **ajánlatkérő által meghatározott** műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal **egyenértékű műszaki tartalmat** (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani.

Ezen tétel(ek) vonatkozásában **csatoljuk** továbbá **azon igazolásokat**, amely(ek) alapján az egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható.

Ajánlatban szereplő tételek	Szállított tételek	Egyenértékűség vagy előnyösebb tulajdonság	
Sharp NU-JD445 22 db panel	Sharp NU-JC415B 24 db panel	Sharp 445	Sharp 415
		Teljesítmény:445W/panel	Teljesítmény: 415W/panel
		Modul hatásfok:20.1%	Modul hatásfok:21,25%
		Lineáris teljesítmény garancia 85 % és 25 év	Lineáris teljesítmény garancia 85 % és 25 év
		Gyártói garancia: 15 év	Gyártóigarancia: 15év

Továbbá az alábbi link alapján, a költségvetésben szereplő termék már nem elérhető.

<https://www.sharp.hu/monocrystalline-solar-panels/445-wp-mono-nujd445>


Újlengyel, 2024. január 05.



Pergel Lajos  
Pelaproject Kft.

A kérelem alapján a termék cseréjét jóváhagyom és engedélyezem.

 **DECOM KFT.**  
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 41.  
Adószám: 14123245-2-15  
Cg.: 15-09-079377  
Bank.:10918001-00000104-59700000

  
Lencsés Péter  
műszaki ellenőr

**PELAPROJECT KFT.**  
2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.  
Cégjegyzékszám: 13-09-198910  
Adószám: 26696353-2-13  
Banksz.: 11736006-21465033