

TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 kódszámú „Energetikai korszerűsítés Kunszentmártonon” megnevezésű fejlesztési projekt kivitelezésének ügye.

Fejlesztés helyszíne: Dani Margit Sportszarnok 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40., hrsz.: 1313

Műszaki ellenőri nyilatkozat **elektromos termék műszaki egyenértékűségéről**

A Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40. szám, 1313 hrsz. alatti ingatlanon lévő Dani Margit Sportszarnok épületének energetikai felújítása során a betervezett háztartási méretű kiserőmű típusváltására kerül sor műszaki okokból, a betervezett termékek forgalmazási nehézségei okán, figyelembe véve a teljesítésre rendelkezésre álló szerződéses időtartalmat.

Tervezett napelemes rendszer típusa és mennyisége:

- 46 db SHARP NU-JD (445 Wp) napelem modul
- 1 db FRONIUS SYMO 20.0-3-M inverter

Módosított napelemes rendszer típusa és mennyisége:

- 44 db JINKO JKM470N-60HL4-V (470 Wp) napelem modul
- 1 db Solplanet ASW20K-LT-G2 PRO inverter

Műszaki ellenőri nyilatkozat formájában rögzítem, hogy a módosított rendszer műszaki paramétereit alapján egyenértékűnek tekinthető a tervezett rendszerhez viszonyítottan, a változtatás magasabb műszaki tulajdonságokkal és tartalommal rendelkezik. A háztartási méretű kiserőmű telepítése az eredetileg tervezett árszinten valósul meg, a napelemes rendszer módosítása nem jár többletköltséggel, valamint nem befolyásolja a projekt teljesítését a szerződéses határidőre.

Nyíregyháza, 2023. október 27.



Lencsés Péter

műszaki ellenőr

MMK 15-0753