

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott **Lencsés Péter** (MMK 15-0753), **műszaki ellenőr**, a Deconim Kft. (cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41.) képviselője a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 azonosító számú projekt kapcsán **nyilatkozom**:

A 2023.12.07-i gépész tervező (Tar Flórián G 15-0713) nyilatkozata alapján a projektben a tervezett Daikin 21 kW, 3- fázisú, osztott rendszerű levegő/víz hőszivattyú (Cikkszám: EWYT021CZ0-A1 és EWYT021CZ1-A1) felülvizsgálatra került, mely típus módosítása vált szükségessé. A gépész tervező ez alapján elkészítette a módosított terveket a hőszivattyú cseréjével a vonatkozó előírások alapján. Tervezett/módosított hőszivattyú Daikin 21 kW, 3-fázisú, monoblokk rendszerű levegő/víz hőszivattyú (Cikkszám: EWYT021CZN/P/H-A1)

A hőszivattyú változásának oka gépész tervezői nyilatkozat alapján:

" A 2023. áprilisában elfogadott EU Klímarendelet értelmében, az uniós országokba hőszivattyú forgalmazó cégek felülvizsgálták és aktualizálták az értékesítésre kerülő berendezéseiknél alkalmazott hűtőközegeket, melynek eredményeként a hőszivattyúknál az R32-es hűtőközeget alkalmazzák, fokozott gyúlékonysága miatt a biztonsági előírásai megváltoztak. A korábban tervezett hőszivattyús berendezések felülvizsgálatát elvégezve - a helyi telepítési körülményeket figyelembe véve - vált szükségessé a berendezés típusának módosítása."

Pályázati megfelelés vizsgálat:

Báziszempontok alapján:

- **Funkcionális:** a projekt céljának való megfelelés, a projektelem biztonságos működése, a dokumentáció előírásaiban megfogalmazott, értelmezhető **funkcionális teljesítőképességnek megfelel**
- **Lényegi azonosság** (továbbiakban: azonosság): a termék bizonyos feltételek teljesülése esetén nemcsak megfelelő, és helyettesítő, hanem **lényegileg azonos**. (Hőszivattyú-Hőszivattyú)
- **Mérőszámok:** Teljesítmény indikátorok műszaki paraméterek
 - o Levegő-víz hőszivattyú 21kW, nem változott, **azonos, megfelelő**

Nyíregyháza, 2024.03.21.



Lencsés Péter
Műszaki ellenőr

