

# Előterjesztés:

Címe:

**A Dani Margit Sportcsarnok és Közösségi ház meleg vizes ellátásának biztosításáról**

Testületi ülés dátuma:

**2022. 05. 26.**

Készítés ideje:

**2022. 05. 18.**

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

Véleményezze:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
<b>Képviselő-testület tagjai</b>	<b>X</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<b>X</b>	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



**Kunszentmárton Város Polgármestere**  
**5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **A Dani Margit Sportcsarnok és Közösségi ház meleg vizes ellátásának biztosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testületet a 140/2022.(IV.28.) számú határozattal a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Általános Művelődési Központ által a Dani Sportcsarnokban jelzett meleg vizes rendszer problémájával a műszaki szükségesség alátámasztása és több árajánlat rendelkezésre állása után a 2022 május 26.-ai soros képviselőtestületi ülésen külön napirendben foglalkozik.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ üzemeltetésben Sportcsarnok rendeltetésszerű és zavartalan működtetéséhez szükséges meleg vizes ellátás folyamatos biztosítása a jelenlegi technológiai rendszerrel üzembiztosan nem megoldott.

A meglévő 300 liter űrtartalmú Qadriga nyílt égésterű földgáz üzemű HMV-tároló műszaki állapotát tekintve elavult technológiájú, gazdaságtalan és nem biztonságos üzemeltetésű, javíttatása folyamatos problémát eredményez az üzemeltetőnek. A jelenlegi rendszer kiváltásának biztonságos gépésztechnológiai megoldása egy 300 liter űrtartalommal rendelkező, indirekt HMV tartály rendszerbe állítása.

A komplett rendszer kiépítésénél egy VITODENS-100W típusú és 25 kW teljesítményű földgáz üzemű fűtőkazán biztosítaná a hőtermelést a HMV tartály részére, oldalfali osztott égéstermék elvezető rendszerrel. A tervezett rendszer üzembiztos, folyamatosan tudja biztosítani az intézmény működtetéséhez szükséges vízmennyiséget megfelelő vízhőmérséklettel, bármilyen időjárási viszonyok mellett.

A tervezett műszaki tartalom megvalósítására az intézmény által bekért árajánlatokat mellékelten csatolom. A beérkezett árajánlatok alapján a Cső-Press Építőipari Kft. ajánlata a legkedvezőbb, bruttó 2.278.920.- Ft (1.794.425.- + 484.495.- Áfa).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2022. május 18.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

**...../2022.(V.26.) határozat**

**A Dani Margit Sportcsarnok és Közösségi ház meleg vizes ellátásának biztosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dani Margit Sportcsarnok és Közösségi ház meleg vizes ellátásának biztosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a földgáz üzemű fűtőkazánnal biztosított a HMV tartály beüzemeléséhez szükséges összeggel, azaz 2.279.000.-Ft-tal a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát megemeli az önkormányzat 2022. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére.

Felelős: Szabó János osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

- Erről értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai
  - Wenner-Várkonyi Attila polgármester
  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
  - KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
  - KKÖH Pénzügyi Osztály
  - Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ