

Tárgy: Dani Margit Sportcsarnok Energetikai korszerősítése - MŰSZAKI EGYENÉRTÉKŰSÉG

Feladó: Kft Deconim <tervezes.deconim@gmail.com>

Dátum: 2023. 12. 13. 12:24

Címzett: Solymosi Zoltán <solymosi.zoltan@kunszentmarton.hu>, Herczeg Krisztián <herczeg.krisztian@kunszentmarton.hu>, Dr.Péter Zsuzsanna <aljegyzo@kunszentmarton.hu>, polgarmester@kunszentmarton.hu

Tisztelt **Megrendelő!**

A TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00031 kódszámú „Energetikai korszerősítés Kunszentmártonon” megnevezésű projekt során, az 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40. szám alatti Sportcsarnok – Napelemes rendszer telepítésének műszaki átadás-átvételi eljárását 2023.11.15-én megindítottuk. Az eljárás megindításával hiánypótlást kértünk a Kivitelezőtől a műszaki egyenértékűség elbírálásához.

A Kivitelező a műszaki paraméterek egyenértékűségét műszaki szempontból igazolta, viszont a szerződésben vállalt garanciális megfelelőségeket nem, továbbá a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplő inverter típus cseréjének szolgáltatói ügyintézését.

A műszaki egyenértékűségi vizsgálat műszaki szempontból az alábbiak:

Bázisszempontok alapján:

- **Funkcionális:** a projekt céljának való megfelelés, a projektelem biztonságos működése, a dokumentáció előírásaiban megfogalmazott, értelmezhető funkcionális teljesítőképességnek megfelel
- **Lényegi azonosság** (továbbiakban: azonosság): a termék bizonyos feltételek teljesülése esetén nemcsak megfelelő, és helyettesítő, hanem lényegileg azonos. (Inverter- Inverter, napelem – napelem)
- **Mérőszámok:** Teljesítmény indikátorok műszaki paraméterek
 - o Inverter teljesítmény 20kW, nem változott, azonos, megfelelő
 - o panelek összteljesítménye 20,47 kWp helyett 20,68kWp, megfelelő

A hiányosságok pótlását Kivitelező a 2023.12.12-én megtartott kooperáción átadta, mely alapján kéri a műszaki egyenértékűség elfogadását. A garanciális elvárások termékgarancia 15év igazolását csatolva küldöm és az inverter típus változtatás Kivitelezői nyilatkozatát szolgáltatói ügyintézés mellékletével együtt (tervezői nyilatkozat.pdf).

A tárgyi projekt műszaki egyenértékűsége műszaki szempontból elfogadható. Kérem T. Megrendelőt, a fentiek alapján a műszaki egyenértékűség elbírálására.

A műszaki átadás-átvételi eljárás záró dátuma 2023.12.15-e, mely feltétele a műszaki egyenértékűség elfogadása. Az eljárás lefolytatására a megkezdés dátumától (2023.11.15) max. 30 nap áll rendelkezésre (2023.12.15), mely az egyenértékűség határnapon túli elbírálása meghiúsulást eredményezne.

Kérem a műszaki egyenértékűség elbírálását legkésőbb 2023.12.15-ig részemre megküldeni szíveskedjenek.


--

Üdvözlettel.:

Lencsés Péter

+36/70-702-7577

Műszaki ellenőr



— Mellékletek: —

Panel garancia.pdf	277 KB
tervezői nyilatkozat.pdf	33,6 KB
Kivitelezői nyilatkozat.pdf	293 KB