


Csatlakozik a közmű
hálózatra

Felállítás
1"- acél
Főelzáró
1"


Meglévő/bontandó KHS-40A4
gáznyomásszabályozó

Ø63x5,8
PE80 SDR11



Jelmagyarázat:


Meglévő, megmaradó csatlakozó vezeték földbe fektetve:
Meglévő, bontandó csatlakozó vezeték szabadon:
Meglévő, bontandó fogyasztói vezeték szabadon:
Nyomáscsökkentő:



Gázmérő:

Meglévő állapot

Megnevezés	Névleges teljesítmény		Hatásfok		Hőterhelés		Tüzelőanyag	Egység gázfogyasztás		Darab-szám	Teljes gázfogyasztás		
	min.	max.	min.	max.	min.	max.		min.	max.				
[-]	[kW]	[kW]	[-]	[-]	[kW]	[kW]	[-]	[MJ/Nm³]	[Nm³/h]	[db]	[Nm³/h]	[Nm³/h]	
Buderus Logamax GB 112/60 kondenzációs gázkazán.	27,60	55,10	0,98	0,98	28,30	56,50	Földgáz	34,00	3,00	5,98	2	3,00	11,96
Összesen:												3,00	11,96

Munka megnevezése:		BÖLCŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		 Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com	
Beruházó:		Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.			
Megrendelő:		A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a			
Tárgy:		Gázellátás és égéstermék elvezetés Meglévő állapot, bontási terv		Tervfajta: Engedélyezési/kiviteli terv	
Helyszín:		Bölcsőde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		Munkaszám: 009/2016	
Tervező:		Tervező:		Rajkszám:	
Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835		Kovács Róbert Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16. G-16-0897		GG-M-01	
				Kiadás dátuma:	
				2016-05-17	
				Méretarány:	
				1:500	