



Bekötőcsövek
B1: Mofém bordosó MFG BORDCSO KB - 3434-500; kb-3/4"-3/4"
B2: Mofém bordosó MFG BORDCSO BB - 1212-750; bb-1/2"-1/2"

Jelmagyarázat:
Meglévő, megmaradó csatlakozó vezeték földbe fektetve:
Meglévő, megmaradó fogyasztói vezeték földbe fektetve:
Tervezett csatlakozó vezeték, szabadon:
Tervezett fogyasztói vezeték, szabadon:
Flexibilis bekötőcső:
Gömbcsap:
Nyomáscsökkentő:
Gázmérő:

Megjegyzések

- Jelenlegi állapotban a telek gázosított, aktív csatlakozási szerződésekkel rendelkezik.
- Alkalmazott acélső: MSZ EN 10255 szerint a műszaki leírás vonatkozó pontja alapján.
- Golyós csapok: EFFEDI VENUS zártházas, teljes átömlesztő gömbcsap, földgáz ellátásra.
- Védőcsövek az MSZ EN 10255 szerint. Gondoskodni szükséges a csővezeték és a védőcső közötti gyűrűs tér mindkét oldali időálló víz-tömör lezárásáról. Az égéstermék elvezető berendezés védőcsőve esetén tűzálló szigetelő anyag alkalmazása szükséges.
- Épületen kívüli csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték föld feletti tartozékaira villámvédelmi berendezést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint feltételekkel tervet kell készíteni. A villámvédelmet csak a villámvédelmi terv készítésére jogosult tervező tervezheti.
- A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek eltérő potenciálon lévő szakaszait áthidaló kötés alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyen-potenciálra kell hozni.
- Az égéstermék elvezető berendezések villámvédelemről gondoskodni kell.
- Az égéstermék elvezető berendezéseket az EP hálózathoz be kell kötni.
- A gázkészüléket és a hozzá tartozó égéstermék elvezető berendezéseket kizárólag a gyártók szakszervei szerelheti össze és üzemeltetheti be.

Munka megnevezése:	BÖLCSÖDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		 Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-06-548-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com	
Beruházó:	Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.			
Megrendelő:	A.D. Mémőki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a		Tervfajta: Engedélyezési/kiviteli terv	
Tárgy:	Gázellátás és égéstermék elvezetés Tervezett állapot, átnevezés alaprajz		Munkaszám: 009/2016	
Helyszín:	Bölcsöde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		Kiadás dátuma: 2016-05-17	
Tervező:	Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835	Tervező:	Kovács Róbert Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16. G-16-0897	Méretarány: 1:100