


Tervezett állapot

| Megnevezés | Névleges teljesítmény | | Hatásfok | | Hőterhelés | | Tüzelőanyag | | Egység gázfogyasztás | | Darab-szám | Teljes gázfogyasztás | |
|--|-----------------------|-------|----------|------|------------|-------|-------------|----------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | | | min. | max. | | min. | max. |
| [-] | [kW] | [kW] | [-] | [-] | [kW] | [kW] | [-] | [MJ/Nm3] | [Nm3/h] | [Nm3/h] | [db] | [Nm3/h] | [Nm3/h] |
| Hoval TopGas 60 kondenzációs gázkazán | 12,80 | 60,70 | 1,05 | 1,06 | 12,20 | 57,30 | Földgáz | 34,00 | 1,29 | 6,07 | 2 | 1,29 | 12,13 |
| Elekthermax NFG 1140 főzőszámoly | - | - | - | - | - | 14,00 | Földgáz | 34,00 | - | 1,48 | 2 | - | 2,96 |
| Elekthermax KGO-647 M 6 égős gázfőzőasztal | - | - | - | - | 3,60 | 25,20 | Földgáz | 34,00 | 0,38 | 2,67 | 1 | 0,38 | 2,67 |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | 0,38 | 17,77 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|-------------|
| Munka megnevezése: | | BÖLCŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS | |  Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com | |
| Beruházó: | | Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. | | | |
| Megrendelő: | | A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a | | | |
| Tárgy: | | Gázellátás és égéstermék elvezetés Tervezett állapot, helyszínrajz | | Tervfajta: Engedélyezési/kiviteli terv | |
| Helyszín: | | Bölcsőde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13. | | Munkaszám: 009/2016 | |
| Tervező: | | Tervező: | Rajkszám: | Kiadás dátuma: | Méretarány: |
| Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835 | | Kovács Róbert Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16. G-16-0897 | GG-T-00 | 2016-05-17 | 1:500 |