









**Bekötőcsövek**  
B1: Mofém bordeso MFG BORDCSO KB -3434-500; kb-3/4"-3/4"  
B2: Mofém bordeso MFG BORDCSO BB -1212-750; bb-1/2"-1/2"


Jelmagarázat:

Meglévő, megmaradó esatlakozó vezeték földbe fektetve:	
Meglévő, megmaradó fogyasztói vezeték földbe fektetve:	
Tervezett esatlakozó vezeték, szabadon:	
Tervezett fogyasztói vezeték, szabadon:	
Flexibilis bekötőcső:	
Gömbcsap:	
Nyomáscsökkentő:	
Gázmérő:	

## Megjegyzések

**- Jelenlegi állapotban a telek zálogosított, aktiv csatlakozási szerződésekkel rendelkezik.**

- Alkalmazott acélosz: MSZ EN 10255 szerint a műszaki kivitelt vonatkozó pontjára alapít.
- Gyólyos csapok: EFFEBI VENUS zárházas, teljes átömölési gömbscap, földgáz elvezetés.
- Védőcsapok: MSZ EN 10255 szerint. Gondoskodni szükséges a csővezeték és a védőcső közötti gyűrűs tér mindkét oldali töltését vízsziget lezárásáról. Az égéstermék elvezető berendezés védőcsövén, esetén tűzálló szigetelő anyag alkalmazás szükséges.
- Épületben felül csatlakozó vezeték és a fogászati vezeték föld feletti tartozékainak villamvédelmi berendezését az Országos Tűzvédelmi Szabvány szerint feltételekkel tervet kell készíteni. A villamvédelmet csak a villamvédelmi terv készítésére jogosult tervező tervezheti.
- A csatlakozó- és fogászati vezetékek eltérő potenciálra lévő szakaszait áthidaló kötés alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyen-potenciálra kell hozni.
- Az égéstermék elvezető berendezések villamvédelméről gondoskodni kell.
- Az égéstermék elvezető berendezéseket az EP jelölésűbe be kell kötni.
- A gázkészülék és a hozzá tartozó égéstermék elvezető berendezéseket kizárólag a gyártók szakszerveit szerelheti össze és üzemeltetheti be.

Munka megnevezése:	BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		 <b>Energiacsapda Kft.</b> <b>Épületgépészeti Tervező</b> 1085 Budapest, József krt. 69. Tél/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com
Beruházó:	Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		
Megrendelő:	A.D. Mémőki Iroda Kft 5435 Martfűt, Gesztenye sor 1/a		
Tárgy:	Gázellátás és égéstermék elvezetés Tervezett állapot, részlet alaprajzok		
Helyszín:	Bölcsőde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.	Munkaszám: <b>009/2016</b>	
Tervező:	Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835	Kovács Róbert Törökzentmiklósi, Szabó R. u. 16. G-16-0897	
	Rajzszám: GG-T-02	Kiadás dátuma: 2016-05-17	
		Méretarány: 1:50	