


- A befűt levegő hőmérséklete maximum: 22°C.
- A légkezelő berendezés vezérlése a befűt levegő hőmérséklete alapján kerüljön beállításra.

Hőszigetelés: 

Munka megnevezése:				
BÖLCSEDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS				
Beruházó:	Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezős 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-548-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com	
Megrendelő:	A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a			
Tárgy:	Szellőzés Konyha szellőzés földszint és tető alaprész			
Helyszín:	Bölcsöde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		Tervefajta: Kiviteli terv	
Tervező:	Tervező:	Rajkszám:	Kiadás dátuma:	Méretarány:
Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835	Kovács Róbert Törökzentmiklos, Szabo R. u. 16. G-16-0897	GSZ-01	2016-05-17	1:100