

"E2"

ELOSZTÓ TERVE

MEGJEGYZÉSEK:

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

Az elosztó típusa:

Lemezházas és műanyag fali elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkal, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsokkal.
Típus: SCHRACK, Modul 160 Compact, 96KE, 4 soros, 24KE széles, 755x545x124mm, IP30 .

Az elosztó elhelyezése:

Fürdető helyiségbeli szekrényben falra szerelve. Szerelési magasság: 1.4m (padlószint fölött).

Készülékek típusa:


- Készülékek általában: SCHRACK.
- Görgős kapcsolók: SCHRACK.

További megjegyzések a műszaki leírásban találhatóak.


ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV

(ajtó és maszk nélkül)

(zárt ajtóval)



Tervező: 		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549		
Építető : Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		Generál tervező : A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a		Munkaszám: 77/16.
Munka megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS				Tervfajta: VILLAMOS KIVITELI
Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13				Lépték: 1:100
Rajz megnevezése: "E2" JELŰ ELOSZTÓ TERVE				Rajzsorszám: EV-7
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V-/16-0678 		Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR	Lapszám: 1	Összes lap: 4
Kelt: 2016.05.				
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.				



ÁRAMKÖRI SZÁM	001	002	004	005	1	2	3	4
MEGNEVEZÉS	"E2" ELOSZTÓ BETÁPLÁLÁS "E1" ELOSZTÓBÓL	VILÁM- ÉS TÖLFESZÜLTÉS LEVÉZETŐK	BIZTONSÁGI VIL- VEZERLES	VILÁGÍTÁSI ÁRAMKÖRÖK	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS IRÁNYFÉNY	VILÁGÍTÁS fejlesztő szoba	VILÁGÍTÁS csoport szoba	VILÁGÍTÁS biztató, átadó
BÉPÍTETT TELJ. (W)					100	900	900	1000
MEGSAJÁTÓ, KISMEGSAJÁTÓ			3x BMS6 B 6/1		BMS6 B 6/1	BMS6 B 10/1 + segédintézk.	BMS6 B 10/1 + segédintézk.	BMS6 B 10/1 + segédintézk.
KAPCSOLÓ, MÁGNESKAPCSOLÓ	3P25A moduláris kapcsoló		füzültség figyelő relé URS1011		1P20A, 230VAC mágn.k.			
VEDŐCŐ (mm)					Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
VEZETÉK TÍPUS KERESZTMÉSZET(mm)	NM-J 5 x 6				MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5
FESZÜLTSGSZINT	230/400V	230/400V			230V	230V	230V	230V
SOROZATKAPOC(S)(mm)	5 x 6				1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5
EGYEB		SHRACK, VARTEC, V255 H-II. osztály (B+C kat.)		BCF6 40/4/003-A				



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E2" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsorszám:
EV-7


Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
2

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.



ÁRAMKÖRI SZÁM	MEGNEVEZÉS	5	6	006	10	11	12	13	14	15
		VILÁGÍTÁS konyharész	VILÁGÍTÁS tartalék	CSATLAKOZÁSZAT ÁRAMKÖRÖK	CSATLAKOZÁSZAT fejlesztő szoba	CSATLAKOZÁSZAT csoport szoba	CSATLAKOZÁSZAT modó hg.	CSATLAKOZÁSZAT másó hg.	CSATLAKOZÁSZAT átadó, előtér	CSATLAKOZÁSZAT tartalék
	BÉPÍTETT TELJ. (W)	500			max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500
	MEGSZAKÍTÓ, KISMEGSZAKÍTÓ	BMS6 B 10/1	BMS6 B 10/1		BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1
	KAPCSOLÓ, MÁGNESKAPCSOLÓ									
	VEDŐCSŐ (mm)	Ø16			Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
	VEZETÉK TÍPUS KERESZTMÉSZET(mm)	MCu – 1kV 3 x 1.5			MCu – 1kV 3 x 2.5	MCu – 1kV 3 x 2.5	MCu – 1kV 3 x 2.5	MCu – 1kV 3 x 2.5	MCu – 1kV 3 x 2.5	
	FESZÜLTSGSZINT	230V	230V		230V	230V	230V	230V	230V	230V
	SOROZATKAPAC(S)(mm)	1 x 2.5	1 x 2.5		1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5
	EGYEB			BGF6 40/4/003-A						



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E2" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsám:
EV-7


Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
3

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.



ÁRAMKÖRI SZÁM	003	16	17	18	19	20	v1
MEGNEVEZÉS	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	CSATLAKOZÁSIÁRTALÉK	FESZÜLTSEG ÉS KISMÉRŐ
BEPÉRTETT TELJ. (W)	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	FIGYELES
MEGSAJÁTÓ, KISMÉRŐ	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	
KAPCSOLÓ, MEGSAJÁTÓ	16	16	16	16	16	16	1P 10A ki-be kapcsoló
VEZETÉK TÍPUS	MCu - 1KV	MCu - 1KV	MCu - 1KV	MCu - 1KV	MCu - 1KV	MCu - 1KV	
KERESZTMETSZET(mm)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
FESZÜLTSEGZINT	230V	230V	230V	230V	230V	230V	
SOROZATKAPAC(S)(mm)	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	
EGYEB	BCF6 40/4/003-A						



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E2" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsorszám:
EV-7

Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
4

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.