

## REKONTERV KFT.

5008 SZOLNOK, Vörösmező u. 166.  
Telefon/fax: (56)240-549, (30) 921-3526  
E-mail: rekonterv@rekonterv.hu

munkaszám: 77/16.

# LÁMPATEST JEGYZÉK

az

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.:1165/13. alatti

## Bölcsőde felújítás, bővítés MESTERSÉGES VILÁGÍTÁSÁHOZ

### ”L1” jelű lámpatest

**Típus:** SIMOVILL, FLAT-P SOFT 255E

**Leírás:** Álmennyezeti, indirekt kompakt fénycsőes lámpatest.


**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 2x55W, semleges fehér (840) színű, T5 fénycső.

**Tervezett felhasználás:** gyerekszoba.



### ”L2” jelű lámpatest

**Típus:** COMPASS KFT., FIVE-424-35-20.

**Leírás:** Álmennyezeti, védett burás, fénycsőes lámpatest, EVG előtéttel.

**Védettség:** IP54.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 24W/840, T5 fénycső, 4000K.

**Tervezett felhasználás:** konyha.



### ”L3” jelű lámpatest

**Típus:** COMPASS KFT., FIVE-249-35-15.

**Leírás:** Álmennyezeti, tükrös-rácsos, fénycsőes lámpatest, EVG előtéttel.

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 49W/840, T5 fénycső, 4000K.

**Tervezett felhasználás:** iroda.

FIVE luminaire with two T5 lamps  
Kétcsősű lámpa  
According to customer requirements



### ”L4” jelű lámpatest

**Típus:** COMPASS KFT., GYM-M249-35-110.

**Leírás:** Mennyezeti, tükrös-rácsos, fénycsőes lámpatest, EVG előtéttel, labdavédett.

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 49W/840, T5 fénycső, 4000K.

**Tervezett felhasználás:** tornaterem.



## L5” jelű lámpatest

**Típus: SIMOTRADE Viktoria-114,14W T5**

*Leírás:* Falon kívüli, védett fénycsőes lámpatest, kapcsolóval.


*Védettség:* IP44.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 14W/830, T5 fénycső.

*Tervezett felhasználás:* mosdó tükör fölötti világítás.



## L6” jelű lámpatest

**Típus: IVELA, 250T, 137000, 1xE27W, IP66.**

*Leírás:* Falon kívüli, vízmentes, kompakt fénycsőes lámpatest, átm:250mm

*Védettség:* IP66.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 10W LED fényforrás.

*Tervezett felhasználás:* wc, mosdó.



## L7” jelű lámpatest

**Típus: IVELA, 350T, 2xE27, 2x20W, IP66, EVG**

*Leírás:* Mennyezeti, vízmentes, kompakt fénycsővel szerelt lámpatest, , átm:350mm

*Védettség:* IP66.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 2x10W LED fényforrás.

*Tervezett felhasználás:* öltöző, tároló.



## L8” jelű lámpatest

**Típus: SIMOVILL, S-SECRET LED 71033-26Nw**

*Leírás:* Álmennyezetbe szerelhető mélysugárzó, LED lámpatest.

*Védettség:* IP20.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 26W, 2300 lm, 4000K LED panel.

*Tervezett felhasználás:* közlekedő.



## L9” jelű lámpatest

**Típus: IVELA, 350T, 2xE27, 2x20W, IP66, EVG**

*Leírás:* Mennyezeti, vízmentes, kompakt fénycsővel szerelt lámpatest, , átm:350mm

*Védettség:* IP66.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 2x10W LED fényforrás.

*Tervezett felhasználás:* öltöző, tároló.



## L10” jelű lámpatest

**Típus: IVELA, 250T 137000, 1xE27 60W, IP66.**

*Leírás:* Mennyezeti, vízmentes, kompakt fénycsőes lámpatest, átm:250mm

*Védettség:* IP66.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* E27, 1x6W LED izzó.

*Tervezett felhasználás:* külső fali világítás.



## **”L11” jelű lámpatest**

**Típus: COMPASS KFT., SLIM-414-35-20.**

*Leírás:* Mennyezeti, védett burás, fénycsöves lámpatest, EVG előtéttel.

*Védettség:* IP44.

*Érintésvédelmi osztály:* I.

*Szín:* fehér.

*Fényforrás:* 14W/840, T5 fénycső, 4000K.

*Tervezett felhasználás:* .....



## **TARTALÉKVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK**

### **1. LÁMPATESTEK, BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁSI FUNKCÓRA**

#### **”LB1” jelű lámpatest**

**Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-605, 6W LED, 1 h, készenléti üzemű,**

*Leírás:* Falon kívüli, mennyezeti, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

*Védettség:* IP44.

*Tervezett felhasználás:* menekülési útvonalak biztonsági világítása.



#### **”LB2” jelű lámpatest**

**Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-806, 6W LED, 1 h, készenléti üzemű,**

*Leírás:* Álmennyezeti Falon kívüli, mennyezeti, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

*Védettség:* IP44.

*Tervezett felhasználás:* menekülési útvonalak biztonsági világítása.



### **2. MENEKÜLÉI ÚTIRÁNYJELZŐ LÁMPATESTEK**

#### **„Lv1” ÉS „Lv2” jelű lámpatest**

**Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-505, LED, 1 h, készenléti üzemű,**

*Leírás:* Mennyezeti, akkumulátoros vészvilágítási lámpatest, 1 órás áthidalási idővel, készenléti üzeműre, mennyezetre szerelve.

*Védettség:* IP40.

*Érintésvédelmi osztály:* II.

*Fényforrás:* 1W LED.

*Tervezett felhasználás:* menekülési irányjelzés.



#### **”Lv3” jelű lámpatest**

**Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-805, LED, 1 h, készenléti üzemű, .**

*Leírás:* Álmennyezeti, akkumulátoros vészvilágítási lámpatest, 1 órás áthidalási idővel, készenléti üzeműre, álmennyezetbe szerelve.

*Védettség:* IP40.

*Érintésvédelmi osztály:* II.

*Fényforrás:* 1W LED.

*Tervezett felhasználás:* álmennyezeti menekülési irányjelzés.



Szolnok, 2016. május hó

Nagy Attila sk.  
villamos tervező