

"E4"

ELOSZTÓ TERVE

MEGJEGYZÉSEK:

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz

Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

Az elosztó típusa:

Műanyag, falon kívüli elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkel, nulla és PE sínkel, sorozatkapsokkal, nyitható ajtóval.

Típus: SCHRACK, BK080107, IP30, 3 sor, 54KE, 396x526x112mm.

Az elosztó elhelyezése: Szertár helységben falra szerelve.

Szerelési magasság: 2.2m


Készülékek típusa:

- Készülékek általában: SCHRACK.


- Görgős kapcsolók: SCHRACK.

További megjegyzések a műszaki leírásban találhatók.

ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV



| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| Tervező:  | | REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549 | | |
| Építető : Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. | | Generál tervező : A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a | | Munkaszám: 77/16. |
| Munka megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS | | | | Tervfajta: VILLAMOS KIVITELI |
| Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13 | | | | Lépték: 1:100 |
| Rajz megnevezése: "E4" JELŰ ELOSZTÓ TERVE | | | | Rajzsorszám: EV-9 |
| Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V-16-0678  | | Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR | Lapszám: 1 | Összes lap: 4 |
| Kelt: 2016.05. | | | | |
| Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad. | | | | |



| ÁRAMKÖRI SZÁM | 001 | 002 | 005 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| MEGNEVEZÉS | "E3" ELOSZTÓ BETÁPLÁS "E1" ELOSZTÓBÓL | VILÁG- ÉS TÖLFESZÜLTISÉG LEVÉZETŐK | ÁLTALANOS ÁRAMKÖRÖK | BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS IRÁNYFÉNY | VILÁGÍTÁS tornaszoba, szertár, WC | CSATLAKOZÓALJZAT tornaszoba | CSATLAKOZÓALJZAT szertár, WC |
| BEPÉRTETT TELJ. (W) | | | | 100 | 1000 | max. 2500 | max. 2500 |
| MEGSAJÁTÍTÓ KISMEGSAJÁTÍTÓ | | | | BMS6 B 6/1 | BMS6 B 10/1 | BMS6 C 16/1 | BMS6 C 16/1 |
| KAPCSOLÓ MÁGNESKAPCSOLÓ | 3P20A moduláris kapcsoló | | | 1P20A 230VAC mágn.k. | | | |
| VEDŐCSŐ (mm) | | | | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
| VEZETÉK TÍPUS KERESZTMÉSZET(mm) | NM-J 5 x 4 | | | MCu - 1kW 3 x 1.5 | MCu - 1kW 3 x 1.5 | MCu - 1kW 3 x 2.5 | MCu - 1kW 3 x 2.5 |
| FESZÜLTISÉGSZINT | 230/400V | 230/400V | | 230V | 230V | 230V | 230V |
| SOROZATKAPAC(S)(mm) | 5 x 4 | | | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| EGYEB | | SHRACK, VARTEC, V255 H-II. osztály (B+C kat.) | BGF6 40/4/003-A | | | | |



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E4" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzszám:
EV-9


Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR


Lapszám:
2

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------|----|--|
| ÁRAMKÖRI SZÁM | 5 | 6 | | | | | | v1 | |
| MEGNEVEZÉS | VESZÉLYZŐ tápegység akkumuláns WC-hez 100 | CSETELKOZÓALJAZAT tartókék | | | | | KISM.HIBA FÜGYELES | | |
| BEPÍRTI TELJ. (W) | | | | | | | | | |
| MEGSZAKÍTÓ, KISMEGSZAKÍTÓ | BMS6 B 6/1 | BMS6 C 16/1 | | | | | | | |
| KAPCSOLÓ, MAGNESKAPCSOLÓ | | | | | | | 1P 10A ki-be kapcsoló | | |
| VEDŐCső (mm) | | | | | | | | | |
| VEZETEK TÍPUS KERESZTMETSZET(mm) | | | | | | | | | |
| FESZULTSEG-SZINT | 24V | 230V | | | | | | | |
| SOROZATKAPACS(mm) | | 1 x 2.5 | | | | | | | |
| EGBEB | 230/24V DC tápegység a n veszélyes szett tartozéka | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------------|
|  | | REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549 | | Munkaszám: 77/16. |
| Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13 | | Tervfajta: KIVITELI | | |
| Munka megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS | | Lépték: 1:10 | | |
| Rajz megnevezése: "E4" JELŰ ELOSZTÓ TERVE | | Rajzszám: EV-9 | | |
| Felelős tervező: NAGY ATTILA V-T 16-0678 | Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR | Lapszám: 3 | Összes lap: 4 | Kelt: 2016.05. |

REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526. Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCŐSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték: 1:10

Rajz megnevezése:

"E4" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsám: **F.V-9**

Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám: 3

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.