

"E5"

ELOSZTÓ TERVE

MEGJEGYZÉSEK:

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

Az elosztó típusa:

Lemezházas és műanyag fali elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkel, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsokkal.
Típus: SCHRACK, Modul 160 Compact, 120KE, 5 soros, 24KE széles, 905x545x124mm, IP30 .

Az elosztó elhelyezése:

Közlekedőbenn, falra szerelve. Szerelési magasság: 1.4m (padlószint fölött).

Készülékek típusa:


- Készülékek általában: SCHRACK.
- Görgős kapcsolók: SCHRACK.



További megjegyzések a műszaki leírásban találhatóak.


ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


(ajtó és maszk nélkül)


(zárt ajtóval)



Tervező:		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549					
		Építető :		Generál tervező :		Munkaszám:	
Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a				77/16.	
Munka megnevezése:						Tervfajta:	
BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS						VILLAMOS KIVITELI	
Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13						Lépték: 1:100	
Rajz megnevezése: "E5" JELŰ ELOSZTÓ TERVE						Rajzsorszám: EV-10	
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V-/16-0678		 Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR		Lapszám: 1	Összes lap: 5	Kelt: 2016.05.	
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.							



		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549		Munkaszám: 77/16.
Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13		Tervfajta: KIVITELI		
Munka megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		Lépték: 1:10		
Rajz megnevezése: "E5" JELŰ ELOSZTÓ TERVE		Rajzszám: EV-10		
Felelős tervező: NAGY ATTILA <i>V-T 16-0678</i>	Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR	Lapszám: 2	Összes lap: 5	Kelt: 2016.05.



ÁRAMKÖRI SZÁM	19	20	22	25	26	V1
MEGNEVEZÉS	BURGONYAKÖPTATÓ	CSATLAKOZÁSIHATÁR	CSATLAKOZÁSIHATÁR	LÉGKEZELŐ	TARTÁLEK	FESZÜLTSEG ÉS KISMÉRŐ FIGYELÉS
BEEPÍTETT TELJ. (W)	750	800	max. 2500	6000		
MEGSAJÁTÓ, KISMÉRŐKAPCSOLÓ	BMS6 C 10/3	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 20/3	BMS6 B 6/1	1P 10A ki-be kapcsoló
KAPCSOLÓ, MAGNESKAPCSOLÓ						
VEDŐCSŐ (mm)	Ø16	Ø16		Ø21		
VEZETÉK TÍPUS, KERESZMET (mm)	NM-J 5 x 2.5	NM-J 3 x 2.5		H05RR-F 5 x 4		
FESZÜLTSGSZINT	230V/400V	230V	230V	230/400V		
SOROZATKAPACSI (mm)	3 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	3 x 4	1 x 2.5	
EGYEB						



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:

BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E5" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsám:
EV-10

Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
5

Összes lap:
5

Kelt:
2016.05.